

- 5 SIE. 2004

L. dz.
Podpis

URZĄD MIASTA OLSZTYN
Plac Jana Pawła II 1
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji Miejskich

[Handwritten signature]

Olsztyńska Spółdzielnia
Mieszkaniowa
ul. Szarych Szeregów 5
10-072 Olsztyn

GKI.I.6215-1-151/2004

Olsztyn 2004-08-02

[Large handwritten signature]
5.8.4.

dotyczy : warunki podłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.07.2004 r. podaję warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych z terenu projektowanego „Parku Korczaka” w Olsztynie.

Wody opadowe odprowadzić do sieci kanalizacji deszczowej w pobliżu projektowanego parku.

1. Stosować rury z tworzyw sztucznych.
2. W studzienkach pośrednich stosować osadniki o głębokości 0.5 m.
3. Dopuszcza się stosowanie studni PVC.
4. Na studniach zlokalizowanych w ciągach jezdnych montować włazy żeliwno-betonowe klasy D-400.
5. Wpusty deszczowe z osadnikami o głębokości 1 m, kraty wpustów klasy C250 na zawiasach.
6. Skład ścieków powinien odpowiadać wymogom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29.11.2002 r. Dz. U. z 16.12.2002 r.
7. Projekt budowlany (1 egzemplarz) uzgodnić w tutejszym Wydziale.

[Handwritten signature]

proszę uiszc' opłatę
w UM - 6 zł lub
prześłać znaczek - 6 zł